

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26700

Gruppe 684	Kohlesäure-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	MOBIAK SA Markou Mpotsari 96-98 73136 Chania Greece	
Hersteller	MOBIAK SA 73136 Chania Greece	
Produkt	MOBIAK MBK02-050CA-P1A	
Beschrieb	Dauerdrucklöscher Typ: MBK02-050CA-P1A Nennfüllmenge: 5 kg	
Anwendung	Funktionsbereich: von -20°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	MIRTEC SA: Prüfbericht 'Nr. EX-LABR-092-090/EN3/B/02/10' (30.12.2010), Prüfbericht 'Nr. EX-LABR-431-090A/EN3/B/01/14' (30.10.2014), Prüfbericht 'PE-C-1381/14 Rev.1' (26.1.2015)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	89B
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	19.05.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Marcel Rumo



Roland Julmy



**Attestation d'utilisation AEAI n° 26700**

Groupe 684	Extincteurs portatifs au CO2
Requérant	MOBIAK SA Markou Mpotsari 96-98 73136 Chania Greece
Fabricant	MOBIAK SA 73136 Chania Greece
Produit	MOBIAK MBK02-050CA-P1A
Description	Extincteur à pression permanente Type: MBK02-050CA-P1A Charge nominale: 5 kg
Utilisation	Températures limites: de -20°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m
Documentation	MIRTEC SA: Prüfbericht 'Nr. EX-LABR-092-090/EN3/B/02/10' (30.12.2010), Prüfbericht 'Nr. EX-LABR-431-090A/EN3/B/01/14' (30.10.2014), Prüfbericht 'PE-C-1381/14 Rev.1' (26.1.2015)
Conditions d'essai	AEAI, EN 3-7
Appréciation	classes d'efficacité: 89B La marque de contrôle est délivrée
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	19.05.2016
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy

