



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit
gemäss den Schweizerischen
Brandschutzvorschriften

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26707

Gruppe 683	Pulver-Handfeuertöschler
Gesuchsteller	MOBIAK SA Markou Mpotsari 96-98 73136 Chania Greece
Hersteller	MOBIAK SA 73136 Chania Greece
Produkt	MOBIAK MBK13-060PA-P1LFR
Beschrieb	Aufladelöschler Typ: MBK13-060PA-P1LFR Nennfüllmenge: 6 kg
Anwendung	Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m
Unterlagen	Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 11356' (22.12.2014); MIRTEC SA: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. PE-C-1348/14' (11.09.2015)
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7
Beurteilung	Leistungsklasse: 34A,183B,C Das Prüfzeichen wird erteilt
Gültigkeitsdauer	31.12.2021
Ausstelldatum	19.05.2016
Ersetzt Anerkennung vom	-
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

Marcel Rumo

Roland Julmy





Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Information sur l'utilisation selon
les prescriptions suisses de
protection incendie AEAI

Attestation d'utilisation AEAI n° 26707

Groupe 683	Extincteurs portatifs à poudre
Requérant	MOBIAK SA Markou Mpotsari 96-98 73136 Chania Greece
Fabricant	MOBIAK SA 73136 Chania Greece
Produit	MOBIAK MBK13-060PA-P1LFR
Description	Extincteur à cartouche de gaz Type: MBK13-060PA-P1LFR Charge nominale: 6 kg
Utilisation	Températures limites: de -30°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m
Documentation	Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 11356' (22.12.2014); MIRTEC SA: Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. PE-C-1348/14' (11.09.2015)
Conditions d'essai	AEAI, EN 3-7
Appréciation	classes d'efficacité: 34A,183B,C La marque de contrôle est délivrée
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	19.05.2016
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie


Marcel Rumo


Roland Julmy

